РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ25.В.03713

(обязательная сертификация)

№ 0006236

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 8700 8544 70 000 0	Кабели связи оптические в оболочке из безгалогенного компаунда, нераспространяющего горение при групповой прокладке (исполнение нг(А)), марки ОКСНГ(А), ОКСЛНГ(А). Класс пожарной опасности П1б.8.2.5.4. ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 предел распространения горения кабеля, проложенного в пучке по категории "А" – ПРГП 1б	ТУ 3587-001-92193892-2011 с изменением № 3 в редакции 2014 года
35 8700 8544 70 000 0	Кабели связи оптические в оболочке из безгалогенного компаунда, нераспространяющего горение с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение нг(А)-LS), марки ОКСНГ(А)- LS, ОКСЛНГ(А)- LS. Класс пожарной опасности П1б.8.2.2.2. ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 предел распространения горения кабеля, проложенного в пучке по категории "А" – ПРГП 1б; ГОСТ IEC 61034-2-2011 показатель дымообразования – ПД2; ГОСТ 12.1.044 (п.4.20) показатель токсичности продуктов горения – ПТПМ2	ТУ 3587-001-92193892-2011 с изменением № 3 в редакции 2014 года
35 8700 8544 70 000 0	Кабели связи оптические в оболочке из безгалогенного компаунда, нераспространяющего горение не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение нг(А)-HF), марки ОКСНГ(А)-HF, ОКСЛНГ(А)-HF. Класс пожарной опасности П1б.8.1.2.1. ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 предел распространения горения кабеля, проложенного в пучке по категории "А" – ПРГП 1б; ГОСТ IEC 61034-2-2011 показатель дымообразования – ПД1; ГОСТ 12.1.044 (п.4.20) показатель токсичности продуктов горения – ПТПМ2; ГОСТ IEC 60754-1-2011, ГОСТ IEC 60754-2-2011, показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия - ПКА1.	ТУ 3587-001-92193892-2011 с изменением № 3 в редакции 2014 года

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Э.М. Зуев (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — С.А. Галайчук (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru